

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@ab.ru, телефон 54-06-28

Отделение по Железнодорожному району ТО НД и ПР № 1

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Крупской, 169, тел. 62-30-78, факс 62-78-72,

E-mail: barn-ond6@sibirrc.mchs.ru, 623078gpn@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 40/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 261 «Истоки»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,

в лице заведующего Бочкарёвой Татьяны Валерьевны

имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Железнодорожного района г. Барнаула № 40 от 03.03.2017 года

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» ч.«00» м. по «12» ч.«00» м. «20» марта 2017 года и с «10» ч.«00» м. по «11» ч.«00» м. «28» марта 2017 года проведена проверка старшим инспектором отделения по Железнодорожному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Скворцовым Дмитрием Сергеевичем помещений и территории МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки» по адресу: г. Барнаул, ул. Червоная, 8

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки» Бочкарёвой Т.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>Допущена работа ответственного за пожарную безопасность, без прохождения обучения мерам пожарной безопасности и пожарно-технического минимума.</i>	<i>п.3 Правил Противопожарного Режима в РФ; НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», п. 32, 36, 37</i>	01.08.2017	
2.	<i>Не организовано проведение ежеквартальной проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией с оформлением соответствующего акта проверки.</i>	<i>п.61 Правил Противопожарного Режима в РФ</i>	01.08.2017	

3.	Не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта.	п.55 Правил Противопожарного Режима в РФ	01.08.2017	
4.	Не проведен противопожарный инструктаж с сотрудниками МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки».	п.3 Правил Противопожарного Режима в РФ	01.08.2017	
5.	Не составлен акт о проведении работ по очистке воздуховодов в помещении для приготовления пищи (столовой).	п.50 Правил Противопожарного Режима в РФ	01.08.2017	
6.	Не определен порядок, и сроки проведения очистки воздуховодов (не разработана инструкция), в помещении для приготовления пищи (столовой).	п.50 Правил Противопожарного Режима в РФ	01.08.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инспектор отделения
(должность государственного инспектора)
по Железнодорожному району
ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ
МЧС России по Алтайскому краю

Скворцов Д.С.
(фамилия, инициалы)

" 28 " марта 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:

заведующий МАДОУ «Детский сад
№ 261 «Истоки»

(подпись)

(должность)

Бочкарёва Т.В.
(фамилия, инициалы)

" 28 " марта 20 17 г.